

OFÍCIO Nº 309 – 2022

Ouro Preto, 07 de outubro de 2022.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto - CMOP

A/C. Sr. Luiz Gonzaga

Presidente

Assunto: Resposta à Representação nº 283/2022

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 37416
Correspondência Recebida
Em 30/10/22
Ass. VERN Hs e 12h02 Min

Prezado,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem por meio deste oferecer resposta à Representação em epígrafe, recebida no dia 05 do corrente.

Em atenção aos questionamentos feitos pelo vereador Júlio Gori, acerca de informações quanto aos investimentos previstos pela Concessionária para ampliação e regularidade no sistema de abastecimento de água, a Concessionária tem a informar:

1. Que na presente data a Concessionária dispõe de 06 (seis) autorizações emitidas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para perfuração de poços tubulares profundos, distribuídos entre a sede e os distritos, a saber: bairro Água Limpa, sede do Município, distritos de Santa Rita, Santo Antônio do Salto, Glaura (localidade de Soares), Amarantina (localidade de Riacho) e Cachoeira do Campo (Vila Alegre).
2. Que para a perfuração do Poço Vila Alegre faz-se necessária a limpeza do terreno em uma área de aproximadamente 100m² (cem metros quadrados) e que, conforme já relatado a esta Câmara de Vereadores, a SANEOURO formalizou solicitação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/OP, que se manifestou por meio do Relatório de Vistoria, assinado no dia 22 de julho do corrente. Em seu parecer a SEMMA/OP afirmou que a área



em questão está inserida no perímetro rural, ficando a cargo do Órgão Ambiental Estadual a análise do pedido. Atualmente o processo de limpeza está sob análise do Instituto Estadual de Florestas – IEF, por meio dos processos SEI nº 2100.01.0033418/2022-17 e 2100.01.0035625/2022-83, e a expectativa é que as obras de perfuração do poço sejam iniciadas tão logo seja emitida autorização pelo IEF. A Concessionária aguardava desde o dia 17 de agosto do corrente, envio de documentos pertinentes ao Executivo Municipal, recebidos no dia de hoje, conforme solicitado pelo Instituto por meio do Despacho nº 457/2022/IEF/NAR CONSELHEIRO LAFAIETE, a saber:

8. Ausência de Termo de Posse do Prefeito;
9. Ausência de documento de identificação do prefeito (CPF e RG);
10. Ausência de Certidão de Registro do Imóvel ou documento que comprove a justa posse.

Caso seja de interesse, favor realizar novo peticionamento eletrônico (não intercorrente).

Obs.: Inserir os documentos individualmente no SEI (não inserir os arquivos compactados, a menos que assim seja solicitado).

TRECHO EXTRAÍDO DO Despacho nº 457/2022/IEF/NAR CONSELHEIRO LAFAIETE – SEI 2100.01.0035625/2022-83

3. Que a escolha por abastecimento subterrâneo foi baseada em estudos técnicos e hidrogeológicos, executados por profissionais devidamente capacitados, documentos estes encaminhados ao IGAM para apreciação. Importante destacar a segurança operacional do sistema que é, inclusive, menos susceptível a variações de qualidade e produção hídrica;
4. Que quando da conclusão do processo de perfuração dos poços são realizados teste de bombeamento e recuperação de nível estático, bem como realizada análise de qualidade da água conforme determinado pelas legislações vigentes;
5. Que a Concessionária está em fase de estudos/negociação de área localizada no bairro Saramenha para perfuração de poço e instalação de novo reservatório;
6. Que foi realizada avaliação preliminar de áreas no distrito de Lavras Novas e consultado o Executivo Municipal quanto à titularidade dos terrenos para posterior elaboração de estudos hidrogeológicos e processos de autorizações e outorga.

A planilha a seguir apresenta um compilado das informações relatadas:

DETALHAMENTO NOVOS POÇOS SANEOURO (OUT/2022)

POÇO		NOVOS POÇOS		TITULARIDADE DO TERRENO	OBSERVAÇÕES
LOCALIZAÇÃO	STATUS	LOCALIZAÇÃO	STATUS		
Poço Santo Antônio do Salto	Distrito Santo Antônio do Salto	Emitida autorização pela Secretaria de Meio Ambiente para intervenção em APP. Autorização para perfuração expedida pelo IGAM em 23/03/2022. Processo SEI nº 1370.01.0006607/2022-67.	Área Pública	Em fase de alinhamento junto à comunidade.	
Poço Vila Alegre	Distrito de Cachoeira do Campo	Emitida Anuência pela PMOP em 25/03/2022. Autorização para perfuração expedida pelo IGAM em 05/04/2022. Processo nº 1370.01.0014385/2022-66.	Área Pública	Limpeza de terreno para processo de perfuração em análise pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF. Aguardando envio de documentação de terreno, pelo Executivo Municipal, para envio ao IEF.	
Poço Soares	Distrito de Glaura	Emitida Anuência pela PMOP em 25/03/2022. Autorização para perfuração expedida pelo IGAM em 04/04/2022. Processo SEI nº 1370.01.0012358/2022-87.	Área Pública	Início de perfuração após a conclusão das obras do Poço Riacho.	
Poço Água Limpa	Sede	Emitida Anuência pela PMOP em 25/03/2022. Autorização para perfuração expedida pelo IGAM em 10/05/2022. Processo SEI nº 1370.01.0018008/2022-21.	Área Pública	Em processo de perfuração.	
Poço Rua Júlio Fortes	Distrito de Santa Rita	Emitida Anuência pela PMOP em 25/03/2022. Autorização para perfuração expedida pelo IGAM em 12/05/2022. Processo de outorga formalizado em, processo SEI nº 1370.01.0043027/2022-16.	Área Pública	Poço perfurado.	
Poço Riacho	Distrito de Amarantina	Autorização para perfuração expedida pelo IGAM em 31/03/2022. Processo SEI nº 1370.01.0012220/2022-30.	Área Particular	Em processo de perfuração.	
Poço Lavras Novas	Distrito de Lavras Novas	Aguardando manifestação do Executivo Municipal para início de estudos hidrogeológicos.	Em processo de identificação.	Ofício 267-2022, enviado ao Executivo em 30/08/2022, solicitando informações sobre titularidade de áreas.	
Poço Saramenha	Sede	Em fase de negociação de área.	Área Particular	Em fase de negociação de área.	



Oportunamente, a SANEOURO reforça a importância de perfuração dos poços para a ampliação do abastecimento, especialmente em relação ao Poço Vila Alegre que permitirá maior constância e qualidade, além de minimizar a dependência do Sistema Funil, como fonte produtora alternativa. Sistema este que historicamente tem tido a qualidade da água bruta afetada devido ao arraste de sólidos para o ponto de captação, situação que se agrava em períodos chuvosos, ocasionando interrupções na distribuição para correção dos parâmetros físico-químicos.

Nada mais havendo a tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Evaristo Bellini
Superintendente

Evaristo Bellini
Superintendente
CPF: 490.619. 256- 49