

OFÍCIO Nº 367 - 2022

Ouro Preto, 21 de dezembro de 2022.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

A/C. Sr. Luiz Gonzaga

Diretor

Enviado por email: debora@cmop.mg.gov.br

Assunto: Resposta à Representação nº 313/2022

Prezado,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem oferecer resposta à Representação em epígrafe que trata de sistema de esgotamento sanitário no distrito de Engenheiro Corrêa.

Inicialmente cumpre-nos destacar a complexidade do sistema de esgotamento sanitário do Município (sede e distrito) repassado pelo extinto Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto – SEMAE/OP à administração da SANEOURO, em virtude do processo licitatório, modalidade concorrência pública, nº 06/2018. Destaca-se, ainda, a falta de investimentos, por parte do Município em tratamento de esgoto, uma vez que Ouro Preto conta com apenas uma Estação de Esgoto – ETE em funcionamento. Informações que podem ser, inclusive, ratificadas pelo Termo de Referência, ANEXO IX do Processo Licitatório nº 06/2018.

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br

Portanto o município de Ouro Preto hoje, pode-se dizer, que não trata seus efluentes, lançando-os em natura diretamente nos corpos hídricos. Apenas o distrito de São Bartolomeu, possui uma ETE compacta, mas que em termos percentuais de cobertura representa apenas 0,67% de cobertura, ou seja, tende a zero.


ITEM 3.3.1, HISTÓRICO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CONCESSÃO (PÁGINA 38)

Com o objetivo de traçar um panorama do sistema de esgotamento sanitário, tanto da sede, quanto dos distritos, a SANEOURO, no ano de 2020, por meio empresa especializada, executou a realização de estudos de concepção servirão como base para posterior elaboração e implantação dos projetos executivos, inclusive para o distrito de Engenheiro Corrêa. Cópia dos documentos em questão foram encaminhadas para conhecimento dos órgãos competentes.

A título de esclarecimentos, a SANEOURO informa que as metas contratuais acerca dos investimentos em esgotamento sanitário foram definidas pelo Executivo Municipal, por meio Item 06 do Termo de Referência, anexo do Edital de Concessão, que são mensuradas e monitoradas ao longo de todo período da concessão.

Especificamente quanto ao sistema de esgotamento sanitário o Contrato estabelece:

- METAS:

 <p>OURO PRETO PREFEITURA</p>	<p>PREFEITURA DE OURO PRETO Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000 (31) 3559-3200 / 3559-3344</p>
<ul style="list-style-type: none">i. Cobertura de coleta de pelo menos 75% dos domicílios urbanos em até 84 meses;ii. Cobertura de coleta de pelo menos 90% dos domicílios urbanos em até 180 meses; eiii. 100% de tratamento do esgoto coletado em até 60 meses, contados a partir da data da efetiva assunção dos serviços e seus correspondentes sistemas pela CONCESSIONÁRIA.	

ITEM 6.a) METAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CONCESSÃO (PÁGINAS 46 e 47)

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br




- INDICADORES:

6.6. Indicador de Cobertura dos Serviços de Esgotamento Sanitário

Do mesmo modo que no caso do sistema de abastecimento de água, a cobertura da área de prestação por rede coletora de esgotos é um indicador que busca o atendimento dos requisitos de Atualidade e Generalidade, atribuídos pela lei aos serviços considerados adequados.

ITEM 6.6 CBE, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CONCESSÃO (PÁGINA 54)



OURO PRETO
PREFEITURA

PREFEITURA DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3200 / 3559-3344

Tabela 32 - Metas para cobertura dos serviços de esgotamento sanitário

ANO	META CBE
0	63,7%
1 a 6	≥ 63,7%
7 a 14	≥ 75,0%
15 a 35	≥ 90,0%

ITEM 6.6 CBE, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CONCESSÃO (PÁGINA 55)

6.7. Indicador de Cobertura de Tratamento de Esgoto

Todo o esgoto coletado deverá ser adequadamente tratado de modo a atender à legislação vigente e às condições locais.

Tabela 33 - Metas para cobertura de tratamento de esgoto

ANO	META CTE
0	0%
1 a 5	0%
6 a 35	100%

ITEM 6.7 CTE, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CONCESSÃO (PÁGINA 55)

6.8. Indicador de Eficiência do Tratamento de Esgoto

Todo o esgoto coletado deverá ser adequadamente tratado de modo a atender à legislação vigente e às condições locais. A qualidade dos efluentes lançados nos cursos de água naturais será medida pelo índice de qualidade do efluente - IQE.

Esse índice procura identificar, de maneira objetiva, os principais parâmetros de qualidade dos efluentes lançados.

ITEM 6.8 IQE, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CONCESSÃO (PÁGINA 55)

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br




Tabela 36 - Metas para tratamento de esgoto

ANO	META IQE
1 a 5	-
6 a 7	≥ 80,0%

57

www.ouopreto.mg.gov.br



OURO PRETO
PREFEITURA

PREFEITURA DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3200 / 3559-3344

8 a 9	≥ 85,0%
10 a 35	≥ 85,0%

ITEM 6.8 IQE, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CONCESSÃO (PÁGINAS 57 - 58)

Diante do exposto, considerando, ainda, o estabelecido na Resolução nº 430/2011 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA que trata das condições e padrões para lançamento de efluentes em cursos d'água, a SANEOURO informa que os investimentos em esgotamento sanitário no distrito de Engenheiro Corrêa serão executados de acordo com o cronograma de investimentos da Concessionária.

A SANEOURO reitera seu compromisso quanto à prestação de serviços de qualidade à população ouro-pretana e ao atendimento às legislações.

Sem mais para o momento, me despeço e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Evaristo Bellini
Superintendente
Superintendente
CPF: 490.619. 256- 49

SANEOURO


Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br



500000017503

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Naércio França



REPRESENTAÇÃO: 37722

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 37794
Correspondência Recebida
Em 09/11/22
Ass. VERA Hs e JGHJO Min

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo-assinado requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja a presente REPRESENTAÇÃO encaminhada à empresa Saneouro solicitando a regularização da situação do manilhamento da rede de esgoto que deságua nos fundo de uma casa na Rua da Estação próximo ao número 65 no distrito de Engenheiro Corrêa.

JUSTIFICATIVA

Essa representação se faz necessária e URGENTE pois os munícipes da Rua da Estação tem passado por diversos problemas com o deságue da rede de esgoto no fundo de suas casas, o transtorno é imenso, com o mal cheiro o trazendo diversos riscos à saúde dos moradores em questão.

Sala de Sessões, 9 de Novembro de 2022.

NAERCIO FRANCA Assinado de forma digital
FERREIRA:079043 por NAERCIO FRANCA
35670 FERREIRA:07904335670
35670-0300: 2022.11.09 16:02:09

Naércio França Ferreira
Vereador Naércio Ferreira - REP



APROVADO em única discussãc

Por _____
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2022

Presidente
Com 11 votos a favor e com _____ votos contra

AR = Sandrinho
AP = Luísa e Lílian



Ouro Preto