

OFÍCIO Nº 225 - 2023

Ouro Preto, 29 de agosto de 2023.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

A/C. Ilmo. Sr. José Geraldo Muniz (Zé do Binga)

Presidente

Enviado por correspondência eletrônica: debora@cmop.mg.gov.br

Assunto: Resposta Representação nº 198/2023

Referência: Esgoto, Rua Antônio de Pádua Araújo, bairro Bauxita

Prezado,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem por meio deste encaminhar resposta à Representação em epígrafe, recebida no 22 de agosto do corrente.

Em atenção ao relatado por esta Câmara de Vereadores acerca de funcionamento da rede coletora de esgoto situada à Rua Antônio de Pádua Araújo, bairro Bauxita, a Saneouro encaminha, para conhecimento, breve histórico de vistorias realizadas no endereço a fim de que fossem averiguadas as condições de funcionamento e adoção de ações por parte da Concessionária, caso fosse necessário:

- **17/06/2023: PROTOCOLO DE SERVIÇOS Nº 2905222**

Em vistoria realizada no endereço foi constatada a obstrução da rede coletora de esgoto existente à via. Durante o procedimento de desobstrução, realizado por meio de

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br



varetas e sucção executada por caminhão hidrojato, verificou-se o acúmulo de materiais sólidos no interior da tubulação, que acabou por comprometer o fluxo de esgoto no interior da tubulação. A situação relatada pode ser melhor esclarecida pelo “parecer de serviço” e relatório fotográfico a seguir:

200 Parecer		
Foi feito a desobstrução da rede coletora de esgoto na qual estava obstruída e impedindo o fluxo de esgoto . Foi feito o varetamento da rede coletora nas duas Caixa existente na rua , na qual foi desobstruído e feito também a limpeza com o apoio do caminhão hidrojato na rede de esgoto, encontrando bucha, pedras , pano impedindo o fluxo de esgoto.		
PERÍODOS		
	DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FIM
Deslocamento	17/06/2023 14:07	17/06/2023 14:07
Preparo	17/06/2023 14:07	17/06/2023 14:07
Execução	17/06/2023 14:07	17/06/2023 16:55
Preenchimento	17/06/2023 16:55	17/06/2023 16:55

REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA PARECER DE SERVIÇO, PROTOCOLO Nº 2905222



REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA, PROTOCOLO Nº 2905222



SANEOUROS

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
 CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
 saneouros@gsinima.com.br



REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA, PROTOCOLO Nº 2905222

Cumpre-nos aqui recordar que o lançamento de irregular de resíduos, que por suas características exijam tratamento prévio, à rede coletora de esgoto se configura como infração, passível de penalidades, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1.126/2018 que trata do Regulamento de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município. Importante ainda ressaltar a importância da população no sentido de realizar o descarte de resíduos de maneira correta, não despejando qualquer tipo de lixos pelos ralos, pias, vasos sanitários.

- **13/08/2023: PROTOCOLO DE SERVIÇOS Nº 2940032**

Realizada desobstrução à rede pública coletora de esgoto. Durante as intervenções a equipe de colaboradores da Saneouro constatou grande volume de gordura no sistema, que prejudicam o funcionamento do sistema, ocasionando a obstrução da tubulação.

200 Parecer		
A rede geral de esgoto estava obstruída nós passamos a vareta e fizemos a desobstrução, muita gordura na rede coletora. Mas já fizemos a desobstrução e está fluindo normalmente		
PERÍODOS	DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FIM
Deslocamento	13/08/2023 09:03	13/08/2023 09:04
Preparo	13/08/2023 09:04	13/08/2023 09:04
Execução	13/08/2023 09:04	13/08/2023 09:58
Execução	13/08/2023 15:58	13/08/2023 15:59
Preenchimento	13/08/2023 15:59	13/08/2023 15:59

REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA PARECER DE SERVIÇO, PROTOCOLO Nº 2940032

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
 CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
 saneouro@gsinima.com.br





REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA, PROTOCOLO Nº 2940032




REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA, PROTOCOLO Nº 2940032



REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA, PROTOCOLO Nº 2940032

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br



Importante atentar para a necessidade de que todos os imóveis possuam caixa separadora de gordura, conforme determina o parágrafo único da Lei Municipal nº 1.126/2018 e NBR nº 8160/1999:

Parágrafo único - As residências, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços deverão ser dotadas de Caixa de Gordura.

PARÁGRAFO ÚNICO, LEI MUNICIPAL Nº 1.126/2018

3.6 caixa de gordura: Caixa destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma.

NBR nº 8160/1999, ITEM 3.6

- **25/08/2023: PROTOCOLO DE SERVIÇOS Nº 2949096**

Realizada inspeção no endereço e verificado o adequado funcionamento da rede coletora de esgoto.

200 | Parecer
Foi feito a verificação no endereço do chamado e não constatamos nenhuma obstrução no PV existente na rua , e que neste PV o fluxo está fluindo. Foi verificado juntamente com o proprietário do imóvel.

PERÍODOS	DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FIM
Deslocamento	25/08/2023 10:00	25/08/2023 10:00
Preparo	25/08/2023 10:00	25/08/2023 10:01
Execução	25/08/2023 10:01	25/08/2023 10:55
Preenchimento	25/08/2023 10:55	25/08/2023 10:56

REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA PARECER DE SERVIÇO, PROTOCOLO Nº 2949096



REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA, PROTOCOLO Nº 2949096

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br



REDE DE ESGOTO RUA ANTÔNIO DE PÁDUA ARAÚJO, BAIRRO BAUXITA, PROTOCOLO Nº 2949096

Ainda, a título de informação, considerando que o ramal de esgoto da residência de nº 20 foi construído praticamente à mesma cota da rede pública coletora, e considerando a previsão legal de que toda edificação seja dotada de válvula de retenção, a equipe de colaboradores da Saneouro orientou o proprietário do imóvel a realizar a instalação do equipamento, para minimizar a ocorrência de retorno de esgoto.

Sendo o que se cumpria para o momento, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Evaristo Bellini
Superintendente

Evaristo Bellini
Superintendente
CPF: 490.619.256-49


SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Matheus Pacheco



REPRESENTAÇÃO: 198/23

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência nos termos regimentais dessa casa e o ouvido o plenário, seja a presente REPRESENTAÇÃO encaminhada a Empresa Saneouro solicitando medidas efetivas para solucionar o vazamento de esgoto na Rua Antônio de Pádua Araújo, bairro Bauxita.

JUSTIFICATIVA

A Empresa Saneouro esteve no local e tomou medidas paliativas para sanar o problema. Precisamos que a empresa tome medidas que de fato irão solucionar o vazamento de esgoto na rua, visto que, a situação tem prejudicado os moradores da região.

Sala de Sessões, 16 de Agosto de 2023.

MATHEUS PACHECO Assinado de forma digital
DE MOURA por MATHEUS PACHECO
PEREIRA:120603016 PEREIRA:12060301602
02 Dados: 2023.08.16 15:36:08
-03'00'

Vereador Matheus Pacheco - PV

APROVADO em única discussão

Por _____

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2023

Renato Zanatta

Presidente

Com 09 votos a favor e com - Votos contra.

AP - Luciano, Fábio, Bimpa, Leboa e
Sonderino.

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 40932

Correspondência Recebida

Em 16/08/23

Ass. 16h05 Hs e 16h05 M

página 1 / 1



Recebemos em

22/08/2023

Verônica G. O. Gomes