

Gabinete do Prefeito  
Praça Barão do Rio Branco, 12  
Pilar Ouro Preto MG 35400-000  
Tel (31) 3559-3324  
Fax (31) 3559-3285



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Ofício nº 013/2012

Ouro Preto, 12 de março de 2012.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara, o ofício SMOOP OF 12-03-021, da Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, contendo resposta ao Requerimento nº 002/2012 de autoria do Vereador Flávio Andrade.

Solicitamos de Vossa Excelência repassar ao autor as informações ora encaminhadas.

Cordialmente,

Câmara Municipal de Ouro Preto

**PROTOCOLO**

Nº 5599

Correspondência Recebida

Em 15 / 3 / 12

As 16 hs e 14 min.

  
**ANGELO OSWALDO DE ARAÚJO SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Excelentíssimo Senhor  
Vereador Maurílio Zacarias Gomes  
Presidente da Câmara Municipal de  
OURO PRETO.

SMOOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Rua Mecânico José Português, s/nº  
São Cristóvão, Ouro Preto MG 35400-000  
Tel. (31) 3559-3279  
Fax (31) 3559-3337



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

24 | -797 | -67

SMOOP OF 12-03-021

Ouro Preto, 07 março 2012

**Assunto:** INFORMAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE VISTORIA QUANTO À EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÃO EM FRENTE AO SINDICATO DA ASSUFOP.

**Referência(s):** RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 002/2012

Segue em anexo, resposta ao ofício supracitado, referente a relatório de vistoria quanto à execução de muro de gabião às margens do Rio Funil para contenção da Travessa Diogo de Vasconcelos situada em frente ao Sindicato Assufop.


Sendo só para o momento.

Atenciosamente,

  
Paulo Cesar Morais

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

AO EXMO. SR.  
ANGELO OSWALDO DE ARAUJO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Zaqueli Astorin Moten  
Chefe de Gabinete



Resposta ao Ofício nº 002/2012

Ouro Preto, 28 de fevereiro de 2012.

Exmo. Sr. Angelo Oswaldo de Araujo Santos

Vimos por meio deste, esclarecer algumas dúvidas referentes à execução de muro em gabião às margens do Rio Funil para contenção da Travessa Diogo de Vasconcelos situada em frente ao Sindicato Assufop, bairro Barra-Ouro Preto/MG.

Em vistoria técnica realizada pela equipe de infraestrutura ao local acima citado, verificou-se a necessidade de construção de muro em gabião para contenção desta rua uma vez que vinha apresentando desmoronamento e colocando em risco de queda as residências ali existentes e a integridade física dos moradores, concluindo assim, a extrema importância da execução da mesma que beneficia a todos daquela comunidade.


Queremos esclarecer que a obra ainda não está terminada e que como podemos ver nas fotos (em anexo) houve um movimento no terreno causando compactação e desnivelamento do piso, todavia, a empresa responsável pela execução da obra está ciente do ocorrido e tomando as devidas providências para que os serviços sejam analisados e refeitos conforme o contrato, ou seja, refazendo o calçamento recolocando as canaléticas e elevando um pouco mais o meio fio, visto que, devido ao período chuvoso não foi possível fazer tais reparos. Foi pago à empreiteira aproximadamente 80% do valor total da obra.

Assim, diante de tal fato, estamos tomando todas as providências necessárias para que tudo seja resolvido e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Renilson Martins dos Santos

Diretor do Departamento de Infraestrutura



  
Paulo Cesar Moraes  
Secretário Municipal de obras



### Relatório Fotográfico de Vistoria


Data: 29/02/2012 às 14:30 horas

Local: Travessa Diogo de Vasconcelos, bairro: Barra- Ouro Preto/MG



*J. Mariani*

*RMB*



R. Masam

R. Masam