



Rym Bga

Ofício N°: 13-03 - 2463

Data: 11 de março de 2013

Exm° Senhor
Leonardo Edson Barbosa
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Assunto: Resposta ao Ofício 13-02-059

Prezado Senhor,


Em atendimento à Representação 39/13 de autoria do Vereador Alysson Gugu, informamos que os problemas de abastecimento de água da Bauxita foram provocados pelo mau funcionamento da Elevatória Maria Coelho, por onde passa a maior parte da água que abastece o bairro. Esta elevatória se encontra em um local de difícil acesso e seu estado de conservação é precário.


Para solucionar este problema, o Semae pretende licitar nas próximas semanas obra de construção de uma nova estação elevatória, próximo à Caixa de 600, na Vila dos Engenheiros, pondo fim às constantes paralisações e proporcionando aumento no volume de água ofertado.

Além desta obra, ações como a substituição de redes antigas de distribuição e reforma e impermeabilização do reservatório do bairro, contribuirão sensivelmente para solucionar os problemas de abastecimento de água na Bauxita.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Elisângela R A Mazzoni
Superintendente Executiva


Aldair da Silva
Supervisor de Operações

Câmara Municipal de Ouro Preto 17/03/2013 16:56 - 01000008186