

## SERVICO MUNICIPAL DE ÁGUA S ESCOTO. DE CURO PRETO



Officio 13%: 13-06 - 2712

Data: 27 de junho de 2013

limo, Sr. Maurício Moreira Vereador

Assunto: Resposta à indicação 339/13

dispocição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

ilmo. Sr.

Em resposta à indicação supracitada, vimos informar que o vazamento existente já entá recolvido, sendo que o mesmo foi provocado devido a outros serviços realizados para instalação do ponto de ônibus, o que poderia ter provocado alguma trinca na rede de água, 🖁 ocasionando infiltrações embaixo da escada do pátio da escola Monsenhor Castilho Barbos Em vistoria ao local, o problema foi identificado e já resolvido. Sendo assim, estamos a rição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente;

Diretor Técnico

Elisângela R. de Araujo Mazzoni Superintendente Executiva