

**Ofício 084/2015 – 04 de maio de 2015**

**Vereador Thiago Mapa  
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto**


Senhor Presidente,

Encaminho a esta Casa o ofício PMOP/SEMAE 117/2015 com informações referentes à Representação 10/15, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, que trata sobre as condições do Hidrante do Carmo.

Solicito a Vossa Excelência transmitir aos demais vereadores as informações ora encaminhadas.

Sem mais para o momento, agradeço.

Cordialmente,



**Flávio Andrade  
Secretário Municipal de Governo**

SEMABE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, Pecuária e Pesca  
Superintendência de Defesa Sanitária Animal - SUDISA  
Rua Brasil, 100 - CEP: 35.000-000  
Telefone: (31) 3559-3231 - Fax: (31) 3552-3359  
CNPJ: 07.758.228/0001-91 - INSC: Isenta  
a [www.semacop.mg.gov.br](http://www.semacop.mg.gov.br)



PRETO  
SECRETARIA

Ofício nº 117/2015

Data: 01 de Abril de 2015

Ilmo. Sr.  
Chiquinho de Assis  
Vereador

Assunto: Resposta à Representação 10/15

Prezado Vereador

Em resposta à Representação 10/15, o SEMAE-OP vem através deste informar que referente ao Hidrante do Carmo, trata-se de tomada de água enterrada, (hidrante para carga) e não canhão. Portanto, a carga hidráulica está em torno de 6kgf/cm<sup>2</sup> (60mca).

Tal hidrante é atendido por dois sistemas: Reservatório Marambaia e Caixa do Alto São Cristóvão (rede em fofo e galvanizado diâmetro 2 1/2")

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer informações que forem necessárias.

Atenciosamente,

*[Faint circular stamp, likely from the SUDISA or SEMAE-OP]*

\_\_\_\_\_  
Wandeir José dos Santos  
Superintendente Executivo do SEMAE-OP