



**Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto**

Rua Mecânico José Português, 240 – São Cristóvão

Ouro Preto – MG – CEP 35400-000

Telefone: (31) 3559 - 3237 – Fax: (31) 3552 - 6859

CNPJ: 07.758.228/0001-94 – INSC: Isenta

www.semaeop.mg.gov.br



OFÍCIO SEMAE-OP 083/2017

Ouro Preto, 18 de maio de 2017.

Ilmº. Srº.

**Wander Lúcio Albuquerque**

**Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto**

Referência: Ofício nº OF-SEC/17-04-161

Assunto: Requerimento nº 144/17

Conforme relatado pelo Supervisor Operacional da Sede e Distritos, Ricardo José Maria, a equipe de manutenção operacional esteve presente no distrito de Engenheiro Corrêa para verificação dos problemas elétricos que vinham ocorrendo em uma das bombas do sistema de abastecimento.

Foi constatado que a bomba não estava funcionando de forma satisfatória, em função da variação de tensão disponibilizada pela Cemig no local. Foram registradas variações de tensão entre 70 a 210 volts.

Imediatamente, a equipe de manutenção operacional entrou em contato com a concessionária de energia, e por duas vezes foram abertos protocolos de pedidos de vistoria, cujos números são: 2015500664 e 2015849873.

Em atendimento aos pedidos de vistoria, a concessionária de energia juntamente com a equipe do SEMAE/OP realizou medições e comprovou as constantes quedas de tensão.

O problema foi solucionado no mês de abril do corrente ano e atualmente a bomba do poço de abastecimento da região vem operando regularmente.

Despeço-me renovando os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Júlio César Corrêa

Superintendente Executivo - SEMAE - OP

Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo

Nº 20286

Correspondência Recebida

Em 18/05/17

Ass. VERH Hs e JGH31 Min