

OFÍCIO SEMAE-OP 132/2017

Ouro Preto, 18 de agosto de 2017.

Ilm°. Sr°.

André Simões Villas Boas

Secretário Municipal de Governo

Referência: Ofício SMG - REQ 050/2017

Assunto: **Requerimento nº 059/17**

Tendo em vista o requerimento nº 059/2017 foi feita visita ao endereço Rua Felícia Mendes, nº 261, Bairro Saramenha, no dia 12 de junho. Assim, o SEMAE/OP informa que é de conhecimento da Autarquia a situação de redes quebradas que prejudicam o endereço supracitado, mas não se trata de questão exclusiva de rede de esgoto.

O SEMAE/OP já fez diversas manutenções na rede de esgoto, entretanto, existe rede pluvial no local que, inclusive, recebe clandestinamente alguns esgotos. É dificultoso para a Autarquia identificar e eliminar os lançamentos indevidos. Outrossim é necessário que essa rede pluvial seja reestabelecida, reformada ou substituída de modo que também o SEMAE/OP possa depois disso, substituir o trecho de rede coletora de esgotos.

Fato é que ambas as redes estão assentadas na mesma área de servidão e, a inicial, não foi identificada possibilidade de remanejamento das redes de esgotos. Assim, como o eixo da rede pluvial e a área de intervenção para assentamento de novas manilhas interfere com a seção onde deverá ser instalada nova rede de esgoto, é impreterível que seja primeiro executada a rede de drenagem. A rede de drenagem pluvial deverá estar em cota mais baixa que a rede de esgotos pelo fato de a rede de esgotos exigir manutenções mais frequentes.

O SEMAE/OP aguarda reconstrução da rede pluvial para intervir substituindo o trecho de rede de esgotos.

Despeço-me renovando os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Júlio César Corrêa

Superintendente Executivo - SEMAE - OP

OFÍCIO SMG-REQ 050/2017

Ouro Preto, 20 de fevereiro de 2017.

Ref. Encaminhamento de Requerimento da Câmara de Vereadores.

**Ilmo. Sr.
Júlio Correia
Superintendente do SEMAE-OP**

Prezado Superintendente,

Estamos lhe encaminhando cópia do **requerimento** abaixo relacionado, apresentado pela Câmara Municipal de Ouro Preto, para conhecimento e possíveis providências:

Requerimento nº 59/2017, de autoria da Vereadora Regina Braga, solicitando:

“Informações se o SEMAE tem conhecimento de uma rede de esgoto estourada na Rua Felícia Mendes, altura do número 261, Bairro Saramenha”

Informamos que, por força de disposição expressa na Lei Orgânica do Município de Ouro Preto, os requerimentos apresentados pela Câmara Municipal devem ser **obrigatoriamente respondidos**.

A resposta a este requerimento deverá ser encaminhada a Secretaria de Governo que fará a comunicação com a Câmara Municipal.

Assim, diante de tal fato, solicito a V.Sa. que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, ao atendimento do referido requerimento.

Atenciosamente,


**André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo**